



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA
Y REGLAMENTOS TÉCNICOS



CERTIFICADO DE APROBACION DE MODELOS

REGISTRO NÚMERO: C - LE - AM - 11/05 - 0408

EL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS EN CUMPLIMIENTO CON LOS ARTÍCULOS No. 24 Y 26 DE LA LEY DE METROLOGÍA HACE CONSTAR, QUE VISTA LA SOLICITUD No LE-2005-065 DE FECHA 2005-04-22 Y EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE LOS ENSAYOS Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA FONDONORMA 3864:2005 OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE MODELO AL SIGUIENTE INSTRUMENTO:

DENOMINACIÓN: REGISTRADOR DE RED
EMPRESA SOLICITANTE: POWER QUALITY C.A.
FABRICANTE: UNIPOWER AB
PAÍS DE ORIGEN: SUECIA

ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO

MARCA:	UNIPOWER	NÚMERO DE FASES:	TRES (03)
TIPO:	POLIFÁSICO	NÚMERO DE HILOS:	CUATRO (04)
MODELO:	UNILYZER 901	FRECUENCIA:	60 Hz
TENSIÓN DE ENSAYO (V_{max}):	700 V	SISTEMA:	ESTRELLA
CORRIENTE DE ENSAYO (I_{max}):	100 A	CLASE:	B
SERIAL:	25000106		

ESTE INSTRUMENTO REQUIERE AFERICIÓN INICIAL Y SE LE DEBERÁ MARCAR EN FORMA CLARA E INDELEBLE CON CIFRAS Y LETRAS MAYORES O IGUALES A 5 mm EL SIGUIENTE NÚMERO: C-LE-AM-11/05-0408 ADEMÁS DE LAS INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS PRESENTADAS AL DORSO.

LOS RESULTADOS DE ESTA APROBACIÓN SE REPORTAN EN EL INFORME ANEXO, EL CUAL FUE EMITIDO POR EL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD PERTENECIENTE A ESTE SERVICIO.

SENCAMER
FECHA DE VENCIMIENTO: 2006-11-04

TS/ec


Ing. Haygas Kajustian
DIRECTOR DE METROLOGÍA (E)
SENCAMER



ESTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE, VALIDO SOLO EN ORIGINAL Y SIN ENMENDADURAS
Dirección: Venezuela, Maracay, Zona Industrial San Vicente II, calle L, diagonal a la Universidad Bicentenario de Aragua
Teléfonos: Directos (+58 243) 550 0440/551 5669/551 5728. Fax (+58 243) 550 0483

1/13

N° P 005387